eurofins | Hydrologie

N° bon de commande : edch n°113

SIAEP MARNE ROGNON
32 Grande Rue,
52000 VILLIERS-LE-SEC
Service Comptabilité

Résultats Partiels de l'échantillon n° 26M096995-003

Echantillon N° : 26M096995-003
Code échantillon client : ROBINET CUISINE, 6 RUE DU MURMONT
Client facturé : SIAEP MARNE ROGNON
Nature : D17 : Distributions
Type d'usage : AEP
Type d'analyse : 52_AS
UGE : SIAE MARNE-ROGNON
Commune : MAREILLES
Nom du point de prélèvement : SYNDICAT DE CIREY-LES-MAREILLE UDI MAREILLES
RESEAU COMMUNAL
Lieu de prélèvement : ROBINET CUISINE, 6 RUE DU MURMONT

Date de prélèvement : 28/10/2026 14:17:06
Prélèvement effectué par : BAGINA Wassim (Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)) - V6PP - WBA
N° point prél. ARS : 57
Code UGE ARS : 49
Motif prélèvement : CV - Contrôle supplémentaire volontaire (dem. exploitant, réal. sous autorit DDASS)

Paramètre	Résultat(1)	(2)	Limite de qualité réglementaire	Référence de qualité réglementaire
Caractéristiques organoleptiques (terrain)				
Aspect	Normal Qualit.			
Couleur (examen visuel)	Absence Qualit.			
Odeur (seuil)	Absence			
Saveur (qualitatif - in situ)	Non Mesuré			
Oxygènes et matières organiques				
Carbone Organique Total (*)	1.4 mg C/l			<= 2
Paramètres azotés et phosphorés				
Ammonium (NH4) (*)	<0.05 mg NH4/l			<= 0.1
Nitrates (*)	16 mg NO3/l		<= 50	
Nitrites (*)	<0.01 mg NO2/l		<= 0.5	
Somme NO3/50 + NO2/3	0.31 mg/l		<= 1	
Paramètres microbiologiques				
Bactéries coliformes (*)	< 1 ufc/100 ml			< 1

Paramètre	Résultat(1)	(2)	Limite de qualité réglementaire	Référence de qualité réglementaire
Entérocoques intestinaux (*)	3 ufc/100 ml	●	< 1	
Escherichia coli (*)	< 1 ufc/100 ml		< 1	
Microorganismes revivifiables 22°C (*)	> 300 ufc/ml			
Microorganismes revivifiables 36°C (*)	160 ufc/ml			
Spores d'anaérobies sulfito-réducteurs (*)	1 ufc/100 ml	●		< 1
Paramètres physicochimiques généraux				
Calcium (Ca) (*)	91 mg/l			
Chlorures (Cl) (*)	7.3 mg/l			<= 250
Conductivité à 25°C (*)	480 µS/cm			200 ≤ x ≤ 1100
Magnésium (Mg) (*)	4.4 mg/l			
Sulfates (*)	11 mg SO4/l			<= 250
Température de mesure de la conductivité	20.0 °C			
Titre Alcalimétrique complet (TAC) (*)	21.9 °F			
Titre hydrotimétrique (TH) (*)	24.5 °F			
Turbidité (*)	0.7 NFU			<= 2
Paramètres physicochimiques généraux (terrain)				
pH (*)	7.6 Unités pH			6.5 ≤ x ≤ 9
Température de l'eau sur site (*)	13.2 °C			<= 25
Résiduel de traitement de désinfection (terrain)				
Chlore libre (*)	<0.05 mg Cl2/l			
Chlore total (*)	<0.05 mg Cl2/l			

(1) Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire.

(2) Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir.

(*) Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 29 Novembre 2006

Eurofins Hydrologie Est
SAS au capital de 10 249 470 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22

Maxeville, le 11/2/2026
Virginie AUBURTIN
Coordinateur(rice) Projets Clients

