RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé Grand Est

Agence régionale de santé (ARS) GRAND EST
Délégation départementale – HAUTE-MARNE
Téléphone : 0325350717
Courriel : ars-grandest-dd52-se@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Vivien PRUVOT
Référence : Alerte n°181344
Date d'émission: 02/11/2026

Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
ADDUCTION D'EAU POTABLE
Prévu par le code de la santé publique

ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Commune :	MAREILLES
Localisation :	MAREILLES - MAREILLES
Point de surveillance :	0520000000057
Installation :	SYNDICAT DE CIREY-LES-MAREILLE (UDI 052000050)
Date et heure de prélèvement :	28/10/2026 à 14:17
Motif de prélèvement :	CONTROLE COMPLEMENTAIRE VOLONTAIRE
Id prélèvement ou reflab :	26M096995-003

Recommandations / Observations de l'ARS :

Eau non conforme aux limites de qualité sur le plan bactériologique.

Les mesures correctives doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau (renforcement de la chloration, vérification du système de chloration...).

Une analyse de contrôle sera réalisée prochainement afin de vérifier le retour à une situation normale.

RESULTATS D'ANALYSES

Bactériologie - Non-conformité aux limites de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi	Résultats définitifs
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	**3**	n/(100mL)		0	Oui
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	**1**	n/(100mL)		0	Oui

POUR INFORMATION :

RECONTRÔLES PROGRAMMES :

Code PSV	Commune	Libellé PSV	Lieu exact	Analyse
0520000000057	MAREILLES	MAREILLES		052BACT