Délégation Départementale de HAUTE-MARNE
Service Santé environnement
Courriel:ARS-GRANDEST-DD52-SE@ars.sante.fr
Téléphone :03 25 35 07 17 /03 25 35 07 18
Fax : 03 25 35 07 25

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Destinataire(s) :
MAIRIE DE BIESLES
MAIRIE DU PUITS DES MEZES
SIAE MARNE ROGNON

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant :

## SIAE MARNE ROGNON

Commune de : BIESLES

Prélèvement et mesures de terrain du **28/10/2026 à 14h56** pour l'ARS, par le laboratoire :
EUROFINS HYDROLOGIE EST, qui a aussi réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : SYNDICAT DE CIREY-LES-MAREILLE (UNITE DE DISTRIBUTION )
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : LE PUITS DES MEZES - ROBINET CUISINE, 9 RUE DES IRIS
Code point de surveillance : 0000000060 Code installation : 000050 Type d'analyse : AS
Code Sise analyse : 00108435 Référence laboratoire : 26M096995-002 Numéro de prélèvement : 05200108455

## Conclusion sanitaire :

Eau non conforme aux limites de qualité sur le plan bactériologique. Les mesures correctives doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau (renforcement de la chloration, vérification du système de chloration...). Une analyse de contrôle sera réalisée prochainement afin de vérifier le retour à une situation normale.



Le mercredi 04 novembre 2026

Pour la Directrice Générale et par délégation,
La Cheffe du service Santé Environnement



Anne-Marie DESTIPS

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*

| **Mesures de terrain** | Résultats | Unité | Limites de qualité Mini | Limites de qualité Maxi | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Contexte Environnemental* | | | | | | |
| Température de l'eau | 15,2 | °C | | | | 25,0 |
| *Caractéristiques organoleptiques et minéralisation* | | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | normal | SANS OBJET | | | | |
| Couleur (qualitatif) | normal | SANS OBJET | | | | |
| Odeur (qualitatif) | normal | SANS OBJET | | | | |
| Saveur (qualitatif) | non mesuré | SANS OBJET | | | | |
| *Equilibre Calco-carbonique* | | | | | | |
| pH | 7,8 | unité pH | | | 6,5 | 9,0 |
| *Résiduel de traitement* | | | | | | |
| Chlore libre | <0,05 | mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | <0,05 | mg(Cl2)/L | | | | |

| **Analyse laboratoire** | Résultats | Unité | Limites de qualité Mini | Limites de qualité Maxi | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Bactériologie* | | | | | | |
| **Entérocoques /100ml-MS** | **1** | n/(100mL) | | **0** | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 250 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 130 | n/mL | | | | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| *Caractéristiques organoleptiques et minéralisation* | | | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,3 | NFU | | | | 2,0 |
| Calcium | 89 | mg/L | | | | |
| Chlorures | 6,9 | mg/L | | | | 250 |
| Conductivité à 25°C | 480 | µS/cm | | | 200 | 1100 |
| Magnésium | 4,0 | mg(Mg)/L | | | | |
| Sulfates | 10 | mg/L | | | | 250 |
| *Equilibre Calco-carbonique* | | | | | | |
| Titre alcalimétrique complet | 21,9 | °f | | | | |
| Titre hydrotimétrique | 23,8 | °f | | | | |
| *Oxygène et matières organiques* | | | | | | |
| Carbone organique total | 1,2 | mg(C)/L | | | | 2 |
| *Paramètres azotés et phosphorés* | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | mg/L | | | | 0,1 |
| Nitrates (en NO3) | 14 | mg/L | | 50,0 | | |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | mg/L | | 0,5 | | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,27 | mg/L | | 1,0 | | |

*Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1*